

		Criterium definitie Criterium	De numerieke score uit de kanskaart voor het betreffende gebied Kanskaartscore	Gebruikmakend van meekoppelingen en meervoudig ruimtegebruik in het gebied Meekoppelingen	Kenmerken van de landschappelijke inpassing Landschappelijke inpassing	Algemene kenmerken van het technische ontwerp Technisch Ontwerp	De specifieke toepassing van biodiversiteitselementen in het ontwerp Biodiversiteit	De specifieke toepassing van veiligheids- en gezondheidselementen in het ontwerp Veiligheid en Gezondheid	De toegevoegde waarde van de projectparticipatie die wordt georganiseerd Participatie	De meerwaarde van het initiatief voor de omgeving in de vorm van lokaal eigendom Participatie	Het belang van een degelijke aansluiting op en ontlasting van het elektriciteitsnet netbeheer	
ONVOLDOENDE Initiatief wordt niet opgenomen in prioritering Contact afgevoerd met indener	Niet ontvankelijk	0	0	Geen meekoppelingen of benutting van meervoudig ruimtegebruik en doet afbreuk aan de meekoppelingen	Geen plan met daarin aandacht voor landschappelijke inpassing zoals beschreven in de gebiedsbeschrijving	Geen ontwerp met daarin aandacht voor technische inpassing en duurzaam materiaalgebruik, zoals beschreven in de gebiedsbeschrijving en wettelijk voorgeschreven	Geen expliciete opname van biodiversiteit in het plan / ontwerp of doet afbreuk aan de minimale eisen voor biodiversiteit, conform vigerend beleid	Geen expliciete opname van veiligheid in het plan / ontwerp of doet afbreuk aan de minimale eisen voor veiligheid en gezondheid, conform vigerend beleid	Geen participatieplan/communicatieplan, conform vigerend beleid	Geen aandacht voor lokaal eigendom, conform vigerend beleid	Geen rekening gehouden met ontlasting van het elektriciteitsnet	
VOLDENDE - MINIMALE EIS Initiatief wordt opgenomen in prioritering (indien geen score op 'onvoldoende')	Consolideren	1	1	Geen aansluiting bij gebiedseigen meekoppelingen, maar ook geen afbreuk aan de meekoppelingen (zoals beschreven in de gebiedsbeschrijving)	Het plan sluit aan op de inpassingsvoorwaarden zoals beschreven in de gebiedsbeschrijving onder configuratie en begrenzing, afscherming en landschapskwaliteit. Dit gaat over: • De leefbaarheid en het karakteristieke landschap; • Er is rekening gehouden met zichtlijnen en kavelstructuur; • Kwalitatieve randen door opname in groen en natuurvriendelijke oevers en alkenanden, door het voorkomen van zichtbare hekken; • Het gebied keert terug naar het oorspronkelijke gebruik bij einde levensduur, die gelijk is aan de verleende vergunninggebouwen.	Het technisch ontwerp van het plan sluit aan op de inpassingsvoorwaarden zoals beschreven in de gebiedsbeschrijving onder techniek en installatie en de wettelijke vereisten. Dit gaat over: • Rekening gehouden met de Provinciale m.e.r.; • De mogelijkheid voor klein wild om het park binnen te gaan • Zonnepanelen met een matte kleur • De productie van materialen gebeurt volgens de wet- en regelgeving ten aanzien van arbeid en afvalstoffen.	Het plan sluit aan op voor de locatie vigerend beleid. Dit gaat over: • Er moet worden aangetoond dat de biodiversiteit ten tijde van het project niet vermindert, op basis van een nulmeting en een beheersplan • Ecologische inpassing • Beheer zonder gebruik van pesticiden en herbiciden • Rekening gehouden met Kadensichtlijn Water. • De minimale hoogte van de onderkant van de panelen, zodat goede plantengroei en een ecologisch maanbeheer mogelijk is. Dit bedraagt ongeveer 70 cm. • Beheer zonder gebruik van pesticiden en herbiciden • De mogelijkheid voor fauna om het park binnen te gaan • Rekening gehouden met 'verontreinigingsrisico' • Onderzoek doen naar de effecten op lichtinval, waterhuishouding en ruimtebeslag	Het plan sluit aan op voor de locatie vigerend beleid. Dit gaat over: • Plaatsing omvormer/transformator/schakelkasten op 6 meter afstand van reeds bestaand gebouwen • Rekening gehouden met voldoende ruimte tussen panelen en installaties om brandoverslag te voorkomen • Plaatsing van elektrische installaties met brandblusinstallatie en monitoringsysteem voor incidenten. • Bekabeling/vlam dovend uitvoeren tussen de vakken (compartimenten). • De behuizing van de systemen en stations brandwerend van binnen naar buiten uitvoeren, minimaal 30 minuten WBDBO (weerstand brand doorlatend brand overslag).	Er is een plan opgesteld wat aansluit op het gemeentelijk beleid. Dit gaat over: • Begeering van het gebied waarbinnen omwonenden worden betrokken bij de voorbereiding van de ruimtelijke ontwikkeling met onderbouwing; • Inzet van communicatiemiddelen; • Planning van participatiemomenten en momenten op hoofdlijnen; • De systemen en stations voorzien van noodschakelaars om de stroomtoevoer vanuit het zonnepaneelveld af te schakelen. • De behuizing van de systemen en stations brandwerend van binnen naar buiten uitvoeren, minimaal 30 minuten WBDBO (weerstand brand doorlatend brand overslag).	De vier participatieuitgangspunten geformuleerd door de provincie Zuid-Holland (de 4D's) naar 'consolideren' • Doelen: in het participatieproces wordt vooraf beschreven welke doelen worden nagestreefd en wat dat betekent voor de organisatie van participatie-momenten • Dialoog: het gesprek wordt met een open houding aangegaan, waarbij ruimte is voor zowel argumenten als emoties • Diversiteit: Een zo breed mogelijke groep mensen en belangen wordt vertegenwoordigd in het participatieproces • Doorwerking: Aan het begin van het proces wordt duidelijk gemaakt aan betrokkenen wat de ruimte is voor invloed. Achteraf wordt gecommuniceerd wat voor invloed de bijdring in het participatieproces al dan niet heeft gehad op het besluit.	Het plan sluit aan op voor de locatie vigerend beleid. Dit gaat over: • De definitie van lokaal eigendom conform de gemeentelijke participatiekaders	Het plan voldoet aan de minimale eisen. Dit gaat over: • Additionele gecontracteerde terugleververmogen is maximaal 30% van het piekvermogen van de installatie • Ontwikkelen initiatief in zoekgebied met beschikbare netcapaciteit en met minimale afstand tot station • Afstemmen grootte gevraagde aansluiting op beschikbare capaciteit en zo groot mogelijk door toepassing cable pooling.
GOED Initiatief wordt opgenomen in prioritering (indien geen score op 'onvoldoende')	Versterken	2	2	Aansluiting bij gebiedseigen meekoppelingen (zie gebiedsomschrijving).	Aanvullend op de minimale eisen versterkt het plan de landschappelijke kwaliteiten van de plek, zoals beschreven in de landschapskenmerken van de gebiedsbeschrijving. Dit betekent: • Beschikbare gronden moeten maximaal worden benut met zonnepanelen, gegeven de inpassingsvoorwaarden • De bodemkwaliteit is gelijk of verbeterd na verwijdering bij einde levensduur, op basis van een nulmeting en een eindmeting • Het zonnepark, indien onderbouwd onwenselijk, is onttrokken aan het zicht voor zowel de passanten als egeenaars en omwonende.	Aanvullend op de minimale eisen is er rekening gehouden met: • Faunavoorzieningen realiseren met wildaars zorgen voor een goede geleiding van het wild naar o.a. een faunapassage • Er wordt geen Reproering / Revamping toegepast gedurende de exploitatie (vervang van panelen voor einde levensduur) • Zonnepanelen met een donkere kleur. • Aantoonbaar gebruik van Low Carbon panelen (carbon footprint plm. 110 kg CO ₂ -eq) • Aantoonbaar gebruik van PFAS-, lood- en Antimoon- vrije panelen	Aanvullend op de minimale eisen is er rekening gehouden met: • Onderzoek doen naar de effecten op lichtinval, waterhuishouding en ruimtebeslag. • In samenwerking met (lokale) natuurorganisaties (bijv. Groenalliantie Midden-Holland) is een aanleg- en beheersplan opgesteld omwille van natuurwaarden. • Vegetatiebeheer stuurt op inheemse, kruidenrijke vegetatie die zo weinig frequent als mogelijk worden gemaakt.	Aanvullend op de minimale eisen is er rekening gehouden met: • Ruime afstand (minimaal 10 meter) tussen rijen panelen onderling en tussen panelen en andere installaties, (omvormer e.d.) • Plaatsing omvormer bij ingang terrein • De systemen en stations aan de wegzijde te plaatsen, zodat ze in geval van een calamiteit bereikbaar zijn voor de brandweer. Er wordt dan ook geadviseerd om het uitschakelpaneel direct bij de toegangspoort te plaatsen. • Een blauwwatervoorziening met een capaciteit van minimaal 10 m ³ juur te realiseren ter hoogte van de inkoopstations en in de nabijheid van de systemen, zoals transformatoren en omvormers. Positie is nader te bepalen. • In het grasland de paneelvelden compartimentering toepassen met "vakken" van maximaal 2500 m ² , te creëren door panelen minimaal 2 meter uit elkaar te plaatsen en stroken van minimaal 2 meter vrij te houden van begroeiing.	Aanvullend op de minimale eisen is er rekening gehouden met: • Belanghebbenden (binnen een straal van 700m van het zonnepark met direct zicht op het project) worden op een hoger niveau van de participatieladder betrokken: meewerken of meebeheeren	Aanvullend op de minimale eisen is er rekening gehouden met: • De definitie van lokaal eigendom conform de gemeentelijke participatiekaders en meer dan 50% lokaal eigendom door het beschikbaar stellen van eigen vermogen in de vorm van obligaties of aandelen.	Aanvullend op de minimale eisen is er rekening gehouden met: • Optimale oriëntatie van panelen voor vermindering belasting elektriciteitsnet; • Minimalisatie transport door combinatie van vraag en aanbod.	
ZEER GOED Initiatief wordt opgenomen in prioritering (indien geen score op 'onvoldoende')	Meerwaarde	3	3	Geen meekoppelingen of benutting van meervoudig ruimtegebruik en doet afbreuk aan de meekoppelingen	Het plan sluit aan op de inpassingsvoorwaarden zoals beschreven in de gebiedsbeschrijving onder configuratie en begrenzing, afscherming en landschapskwaliteit. Dit gaat over: • De leefbaarheid en het karakteristieke landschap; • Er is rekening gehouden met zichtlijnen en kavelstructuur; • Kwalitatieve randen door opname in groen en natuurvriendelijke oevers en alkenanden, door het voorkomen van zichtbare hekken; • Het gebied keert terug naar het oorspronkelijke gebruik bij einde levensduur, die gelijk is aan de verleende vergunninggebouwen.	Het technisch ontwerp van het plan sluit aan op de inpassingsvoorwaarden zoals beschreven in de gebiedsbeschrijving onder techniek en installatie en de wettelijke vereisten. Dit gaat over: • Rekening gehouden met de Provinciale m.e.r.; • De mogelijkheid voor klein wild om het park binnen te gaan • Zonnepanelen met een matte kleur • De productie van materialen gebeurt volgens de wet- en regelgeving ten aanzien van arbeid en afvalstoffen.	Het plan sluit aan op voor de locatie vigerend beleid. Dit gaat over: • Er moet worden aangetoond dat de biodiversiteit ten tijde van het project niet vermindert, op basis van een nulmeting en een beheersplan • Ecologische inpassing • Beheer zonder gebruik van pesticiden en herbiciden • Rekening gehouden met Kadensichtlijn Water. • De minimale hoogte van de onderkant van de panelen, zodat goede plantengroei en een ecologisch maanbeheer mogelijk is. Dit bedraagt ongeveer 70 cm. • Beheer zonder gebruik van pesticiden en herbiciden • De mogelijkheid voor fauna om het park binnen te gaan • Rekening gehouden met 'verontreinigingsrisico' • Onderzoek doen naar de effecten op lichtinval, waterhuishouding en ruimtebeslag	Het plan sluit aan op voor de locatie vigerend beleid. Dit gaat over: • Plaatsing omvormer/transformator/schakelkasten op 6 meter afstand van reeds bestaand gebouwen • Rekening gehouden met voldoende ruimte tussen panelen en installaties om brandoverslag te voorkomen • Plaatsing van elektrische installaties met brandblusinstallatie en monitoringsysteem voor incidenten. • Bekabeling/vlam dovend uitvoeren tussen de vakken (compartimenten). • De behuizing van de systemen en stations brandwerend van binnen naar buiten uitvoeren, minimaal 30 minuten WBDBO (weerstand brand doorlatend brand overslag).	De vier participatieuitgangspunten geformuleerd door de provincie Zuid-Holland (de 4D's) naar 'consolideren' • Doelen: in het participatieproces wordt vooraf beschreven welke doelen worden nagestreefd en wat dat betekent voor de organisatie van participatie-momenten • Dialoog: het gesprek wordt met een open houding aangegaan, waarbij ruimte is voor zowel argumenten als emoties • Diversiteit: Een zo breed mogelijke groep mensen en belangen wordt vertegenwoordigd in het participatieproces • Doorwerking: Aan het begin van het proces wordt duidelijk gemaakt aan betrokkenen wat de ruimte is voor invloed. Achteraf wordt gecommuniceerd wat voor invloed de bijdring in het participatieproces al dan niet heeft gehad op het besluit.	Het plan sluit aan op voor de locatie vigerend beleid. Dit gaat over: • De definitie van lokaal eigendom conform de gemeentelijke participatiekaders	Het plan voldoet aan de minimale eisen. Dit gaat over: • Additionele gecontracteerde terugleververmogen is maximaal 30% van het piekvermogen van de installatie • Ontwikkelen initiatief in zoekgebied met beschikbare netcapaciteit en met minimale afstand tot station • Afstemmen grootte gevraagde aansluiting op beschikbare capaciteit en zo groot mogelijk door toepassing cable pooling.	
		maximale score	3	afhankelijk van score uit kanskaart	3	3	3	3	3	3		